

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001

тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотrebnadzor.ru ; <http://55.rosпотrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 959

“ 04 ” 05 2022 г.

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Гимназия № 115"

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Шевцовой Дарьей Александровной при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, плановой выездной проверки на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 11 апреля 2022 года № 959 в отношении бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска "Гимназия № 115", 644042, г. Омск, ул. Циолковского, 1, ИНН 5504035876, ОГРН 1025500978832

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 11, ч.1 ст. 28, ч.3 ст. 39.
2. ФЗ – 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» - ч. 2 ст. 5.
3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.п. 1.4., 2.8.9, 1.5, 2.4.3, 3.4.14.
4. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44. - п. 2.2., п. 4.4.2.
5. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней - п. 64, п. 65, п. 66, п. 67.
6. Приказ № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» приложение 1,2.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска "Гимназия № 115", 644042, г. Омск, ул. Циолковского, 1, ИНН 5504035876, ОГРН 1025500978832



№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	К началу 2024-2025 учебного года и в дальнейшем комплектовать первые классы, исходя из нормы площади 2,5 кв.м согласно п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20.	01.08.2024г.
2.	Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность с действующим наименованием учреждения (по адресам: 644042, г. Омск, ул. Циолковского, 1; 644042, г. Омск, Спортивный проезд, 9а) (п. 1.4 СП 2.4.3648-20).	01.08.2024г. !
3.	В спортивном зале все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии (по адресу: 644042, г. Омск, ул. Циолковского, 1) (п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20).	01.08.2024г.
4.	В кабинетах начальной школы № 3, 1, 4 обучающихся обеспечить мебелью в соответствии с их ростом (по адресу: 644042, г. Омск, Спортивный проезд, 9) (п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20).	01.08.2024г.
5.	В кабинетах начальной школы № 4, 8, 1, 5 обучающихся обеспечить мебелью в соответствии с их ростом (по адресу: 644042, г. Омск, Спортивный проезд, 9а) (п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20).	01.08.2024г.
6.	<p>б/пн</p> <p>Обеспечить иммунизацию сотрудников (указанных в акте) в рамках национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидпоказаниям.</p> <p>Основание: раздела II п. 64, п. 65, п. 66, п. 67 СП 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ч. 2 ст. 5 ФЗ – 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; приказ № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» приложение 1,2.; п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28</p>	15.08.2022г.

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (эл. адрес: grn@55.rosпотребнадzor.ru или по адресу: 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо бюджетное

общеобразовательное учреждение города Омска "Гимназия № 115", 644042, г. Омск, ул. Циолковского, 1.

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)


Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист – эксперт



Д.А. Шевцова

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 _____ г. _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Омской области**
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Омск 644043 ул. Интернациональная, 41, тел. 25-65-16
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона)

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Центральному АО г. Омска**
(наименование органа государственного пожарного надзора,

г. Омск 644024 ул. Пушкина, 54
(с указанием адреса фактического нахождения)

Предписание № 109/1/1-3

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска «Гимназия № 115»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.) во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Центрального АО г. Омска по пожарному надзору от «02» марта 2021 года № 109, ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. «16» марта 2021 года, с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. «18» марта 2021 года, с 15 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин. «31» марта 2021 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Центрального АО г. Омска по пожарному надзору Калиновской Ириной Сергеевной, государственным инспектором Центрального АО г. Омска по пожарному надзору Мякишевой Ксенией Вячеславовной в отношении Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 115», использующего (эксплуатирующего) в процессе осуществления своей деятельности объект защиты, правообладателем которого на праве оперативного управления является Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 115», юридический адрес: 644042, г. Омск, ул. Циолковского, д. 1; адрес фактического расположения объекта защиты: 644042, г. Омск, ул. Спортивный проезд, д. 9

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором БОУ г. Омска «Гимназия № 115» Юшко Галиной Александровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ предписания	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

109/1/1-1 <i>сделано</i>	на зоаниии не обеспечен указатель с четко нанесенными цифрами расстояния до пожарного гидранта, являющимся источником противопожарного водоснабжения	п. 40 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.03.2022
109/1/1-2 <i>сделано</i>	не обеспечена I категория надежности электроснабжения электроприемников систем противопожарной защиты	п. 4.1 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.	01.03.2022
109/1/1-3	выбранный для организации шлейфов и соединительных линий тип кабеля не соответствует ГОСТ 31565-2012	таблица 2 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	01.03.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ЦАО
г. Омска по пожарному надзору
Калиновская И.С.

«31» марта 20 21 г.

Государственный инспектор ЦАО
г. Омска по пожарному надзору
Мякишева К.В.

«31» марта 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
(подпись)

«31» 03 20 21 г.



(подпись)
Директор Д.А. Артемьев
(должность, фамилия, инициалы)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Омской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Омск 644043 ул. Интернациональная, 41, тел. 25-65-16
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона)

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Центральному АО г. Омска**
(наименование органа государственного пожарного надзора,

г. Омск 644024 ул. Пушкина, 54
(с указанием адреса фактического нахождения)

Предписание № 108/1/1-13

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска «Гимназия № 115»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.) во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора **во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Центрального АО г. Омска по пожарному надзору от «02» марта 2021 года № 108, ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. «16» марта 2021 года, с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. «18» марта 2021 года, с 14 ч. 30 мин. до 15 ч. 00 мин. «31» марта 2021 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Центрального АО г. Омска по пожарному надзору Калиновской Ириной Сергеевной, государственным инспектором Центрального АО г. Омска по пожарному надзору Мякишевой Ксенией Вячеславовной в отношении Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 115», использующего (эксплуатирующего) в процессе осуществления своей деятельности объект защиты, правообладателем которого на праве оперативного управления является Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 115», юридический адрес: 644042, г. Омск, ул. Циолковского, д. 1; адрес фактического расположения объекта защиты: 644042, г. Омск, ул. Циолковского, д. 1.**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с **директором БОУ г. Омска «Гимназия № 115» Юшко Галиной Александровной**
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ предписания	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

108/1/1-1 <i>Власов</i>	на здании не обеспечен указатель с четко нанесенными цифрами расстояния до пожарного гидранта, являющимся источником противопожарного водоснабжения	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.03.2022
108/1/1-2 <i>Власов</i>	не обеспечена I категория надежности электроснабжения электроприемников систем противопожарной защиты	п. 4.1 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности	01.03.2022
108/1/1-3	соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с речевым оповещением, не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности	п. 3.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	01.03.2022
108/1/1-4	в помещениях учреждения имеются настенные речевые оповещатели расположение которых не соответствует, а именно, расстояние от потолка до верхней части настенного речевого оповещателя менее 150 мм	п. 4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	01.03.2022
108/1/1-5	выбранный для организации шлейфов и соединительных линий тип кабеля не соответствует ГОСТ 31565-2012	таблица 2 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	01.03.2022
108/1/1-6	не обеспечено автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи (обрыв, короткое замыкание) между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок	ч. 5 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.03.2022
108/1/1-7 <i>Власов</i>	приборы приемно - контрольные установлены на горючем материале	п. 5.14 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.	01.03.2022
108/1/1-8	выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемых помещений и вида пожарной нагрузки выполнен (столовая, актовый зал) с нарушением	п. 6.2 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.	01.03.2022

108/1/1-9	звуковые сигналы не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА на 1 этаже (фактически уровень звука на расстоянии 3 м от оповещателя 69 дБА)	п. 4.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	01.03.2022	
108/1/1-10	звуковые сигналы не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА на 2 этаже (фактически уровень звука на расстоянии 3 м от оповещателя фактически 67 дБА)	п. 4.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	01.03.2022	
108/1/1-11	звуковые сигналы не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА на 3 этаже (фактически уровень звука на расстоянии 3 м от оповещателя фактически 55 дБА)	п. 4.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	01.03.2022	
108/1/1-12	звуковые сигналы не обеспечивают общий уровень звука не менее 55 дБА на 1 этаже (фактически уровень звука в наиболее удаленной точке от оповещателя 54 дБА)	п. 4.2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	01.03.2022	
108/1/1-13	звуковые сигналы не обеспечивают общий уровень звука не менее 55 дБА на 2 этаже (фактически уровень звука в наиболее удаленной точке от оповещателя 52 дБА)	п. 4.2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ЦАО
г. Омска по пожарному надзору
Калиновская И.С.

«31» марта 20 21 г.



Государственный инспектор ЦАО
г. Омска по пожарному надзору
Мякишева К.В.

«31» марта 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:

И.С. Калиновская
(подпись)

«31» марта 20 21 г.

Гиренко Е.В. Досколов Т.А.
(должность, фамилия, инициалы)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Омской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Омск 644043 ул. Интернациональная, 41, тел. 25-65-16
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному АО г. Омска
(наименование органа государственного пожарного надзора,

г. Омск 644024 ул. Пушкина, 54
(с указанием адреса фактического нахождения)

Предписание № 110/1/1-9

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска «Гимназия № 115»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.) во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Центрального АО г. Омска во исполнение распоряжения от «02» марта 2021 года № 110, ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. «16» марта 2021 года, с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. «18» марта 2021 года, с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин. «31» марта 2021 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Центрального АО г. Омска по пожарному надзору Калиновской Ириной Сергеевной, Ксенией Вячеславовной в отношении Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 115», использующего (эксплуатирующего) в процессе осуществления своей деятельности объект защиты, правообладателем которого на праве оперативного управления является Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 115», юридический адрес: 644042, г. Омск, ул. Циолковского, д. 1; адрес фактического расположения объекта защиты: 644042, г. Омск, ул. Спортивный проезд, д. 9 «а»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором БОУ г. Омска «Гимназия № 115» Юшко Галиной Александровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ предписания	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

110/1/1-1 <i>Внесены</i>	на здании не обеспечен указатель с четко нанесенными цифрами расстояния до пожарного гидранта, являющимся источником противопожарного водоснабжения	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.03.2022	
110/1/1-2 <i>Внесены</i>	не обеспечена I категория надежности электроснабжения электроприемников систем противопожарной защиты	п. 4.1 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.	01.03.2022	
110/1/1-3	соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с речевым оповещением, не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности	п. 3.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01.03.2022	
110/1/1-4	выбранный для организации шлейфов и соединительных линий тип кабеля не соответствует ГОСТ 31565-2012	таблица 2 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	01.03.2022	
110/1/1-5	не обеспечено автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи (обрыв, короткое замыкание) между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок	ч. 5 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.03.2022	
110/1/1-6	звуковые сигналы не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА на 1 этаже (фактически уровень звука на расстоянии 3 м от оповещателя 40 дБА)	п. 4.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	01.03.2022	
110/1/1-7	звуковые сигналы не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА на 2 этаже (фактически уровень звука на расстоянии 3 м от оповещателя фактически 40 дБА)	п. 4.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01.03.2022	
110/1/1-8	звуковые сигналы не обеспечивают общий уровень звука не менее 55 дБА на 1 этаже (фактически уровень звука в наиболее удаленной точке от оповещателя 40 дБА)	п. 4.2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01.03.2022	

110/171-9	звуковые сигналы не обеспечивают общий уровень звука не менее 55 дБА на 2 этаже (фактически уровень звука в наиболее удаленной точке от оповещателя 40 дБА)	п. 4.2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01.03.2022
-----------	---	--	------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ЦАО
г. Омска по пожарному надзору
Калиновская И.С.

«31» марта 20 21 г.

Государственный инспектор ЦАО
г. Омска по пожарному надзору
Мякишева К.В.

«31» марта 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« » 20 г.

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33

